

設置事業所：(株)クラレ 岡山事業所				廃棄物処理施設の名称：廃油焼却炉 廃棄物処理施設（廃棄物の種類）：産業廃棄物焼却炉（廃油）													
1. 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況																	
1) 処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置	
項目	基準値	測定頻度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	800≦	連続測定	最高値 955 最低値 808	※1		978 827	995 810									炉内温(1)TIR S-13	
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (°C)	≦210	連続測定	最高値 196 最低値 141			196 154	199 160										排ガス温度(4) TIR S-12
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定	最高値 18 最低値 0			35 0	9 1										バグ出配管
※1. 計画外の設備修繕のため運転実績がありませんでした。																	
2) 設備にたい積したばいじんの管理				維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った日）													
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去					5	25	15										
3) 煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画				維持管理の状況（測定結果）												採取位置	
				排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段）													
項目	基準値	測定頻度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
				1/29													
				※2													
ダイオキシン (ng-TEQ/m ³)	排ガス ≦5	1回/年以上		2.9E-06												排ガス煙道	
濃度 (ng-TEQ/g)	バグ灰 ≦3			0												バグフィルター灰	
(ng-TEQ/g)	焼却室灰 ≦3			0.0042													焼却室内灰
ばいじん (g/Nm ³)	≦0.15	1回/6ヶ月以上		0.016												排ガス煙道	
濃い 硫酸化物 (K値)	≦6	1回/6ヶ月以上		<0.05												排ガス煙道	
度 窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/6ヶ月以上		40												排ガス煙道	
煙 塩化水素 (mg/Nm ³)	≦700	1回/6ヶ月以上		<0.7												排ガス煙道	
※2. 結果が得られた日：3/4（ばい煙濃度）、3/10（ダイオキシン濃度）																	
2. 産業廃棄物の処分状況																	
産業廃棄物の種類				処分量 (ton)													
				1月	2月※3	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total	
廃油				52	3	42	85									182	
※3. 2月度の処分量を0トンから3トンに訂正しました。 （当月は運転立ち上げ時に3トン処分した後、設備不具合のため計画外停止をしています。）																	

[illegible]